施　設：浅茅野簡易水道(成田の沢浄水場)

種　別：原水
水　源：猿払川水系成田川

採水地点一覧表

採水日				2017/05/15	2017/08/07	2017/08/07	2017/11/13	2018/02/15							
区分				簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道							
採水地点名				猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川							
天候				曇	晴	晴	晴	晴							
気温	21.0	-8.0	9.7	14.0	19.0	21.0	2.5	-8.0							
水温	15.0	1.0	8.5	6.0	15.0	13.5	7.0	1.0							
残留塩素				※	※	※	※	※							
一般細菌	180	180	180		180										
大腸菌	検出	検出	1		検出										
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003										
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005										
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005										
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004										
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12	0.12	0.12		0.12										
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05										
ホウ素及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02										
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002										
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005										
トリクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005										
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
亜鉛及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002										
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.04	0.04		0.04										
鉄及びその化合物	0.16	0.16	0.16		0.16										
銅及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
ナトリウム及びその化合物	10.1	10.1	10.1		10.1										
マンガン及びその化合物	0.014	0.014	0.014		0.014										
塩化物イオン	13.1	13.1	13.1		13.1										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.2	32.2	32.2		32.2										
蒸発残留物	89	89	89		89										
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02										
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001										
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001										
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002										
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005										
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	2.3	2.3	2.3		2.3										
ｐＨ値	7.5	7.5	7.5		7.5										
臭気	異常なし	異常なし	0		異常なし										
色度	16	16	16		16										
濁度	0.8	0.8	0.8		0.8										
アンモニア態窒素	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05										
クリプトスポリジウム（原水）	0	0	0	0		0	0	0							
ジアルジア（原水）	0	0	0	0		0	0	0							

採水日				2017/04/19	2017/05/15	2017/06/06	2017/07/04	2017/08/07	2017/09/05	2017/10/03	2017/11/13	2017/12/05	2018/01/09	2018/02/15	2018/03/06
区分				簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道
採水地点名				猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川	猿払川水系 成田川
天候				曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雪	雪	晴	雪
気温	24.0	-8.0	7.0	1.0	14.0	15.0	15.0	21.0	24.0	10.0	2.5	-3.0	-1.0	-8.0	-6.0
水温	14.5	1.0	7.0	3.0	6.0	8.0	12.5	13.5	14.5	11.0	7.0	4.5	1.8	1.0	1.0
残留塩素				※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
大腸菌数（E.coli）(MPN/100ml)	110	0	31	3.0	0	29	46	91	23	11	4.1	3.1	110	28	23
嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10